

Sentinel HX850® Pulitore Lato Fumi

Ripristina l'efficienza delle caldaie disincrostando a fondo gli scambiatori di calore primari

Sentinel HX850 Pulitore Lato Fumi è indicato per rimuovere velocemente i depositi tenaci e le incrostazioni dagli scambiatori di calore primari e dalle camere di combustione, ripristinandone la piena efficienza.

- **Pulitore acido dei depositi della combustione veloce e potente**

Pulisce entro 30 minuti un'unità mediamente incrostata, riducendo il tempo necessario per la manutenzione.

- **Miscela esclusiva di tensioattivi e acidi per disgregare i depositi e dissolverli**


Rimuove i depositi ostinati normalmente riscontrabili dagli scambiatori di calore, ripristinando l'efficienza termica dell'impianto.

- **Formulazione a base di acidi deboli**

Sicuro da usare su tutti i materiali usati per gli scambiatori: alluminio, rame e acciaio inox.

- **Non tossico**

I residui della pulizia si possono rimuovere velocemente e in sicurezza e si smaltiscono nello scarico domestico.



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



PULISCI
CON IL
PULITORE
PIÙ ADATTO



PROTEGGI
CON
X100
INIBITORE



MANTIENI
SOTTO
CONTROLLO CON
X100 QUICK TEST

Applicazione – solo per uso professionale

Gli scambiatori di calore primari delle caldaie a gas a condensazione possono essere soggetti all'accumulo di depositi sul lato fumi. In tal modo si riduce la capacità di trasferimento del calore della caldaia, e i consumi per ottenere lo stesso comfort termico aumentano, con i relativi costi.

Sentinel HX850 è un pulitore per il lato fumi efficace e veloce, che rimuove i depositi tenaci e le incrostazioni, ripristinando la piena efficienza. Sentinel HX850 è adatto a trattare scambiatori in alluminio, rame e acciaio inox.

Istruzioni per l'uso: Indossare guanti, occhiali protettivi e maschera prima di iniziare la pulizia per evitare il contatto con cute, occhi e apparato respiratorio. Il pulitore è pronto per l'uso senza diluizione.

1. Assicurarsi che la caldaia sia spenta e, se è calda, lasciar raffreddare la camera di combustione almeno fino a 30°C.
2. Se possibile, rimuovere il bruciatore dallo scambiatore di calore o assicurarsi che sia protetto da eventuali spruzzi di prodotto.
3. Rimuovere i depositi che si staccano dalla superficie dello scambiatore con una spazzola non abrasiva.
4. Applicare il prodotto tenendo il beccuccio a circa 10 cm dalla superficie. Assicurarsi che il liquido spruzzato sia sufficiente per coprire tutte le superfici incrostate.
5. Lasciar agire il liquido pulitore per almeno 15 minuti.
6. Il pulitore non deve asciugarsi: per evitarlo, spruzzare nuovamente piccole quantità di liquido dove necessario.
7. Si può coadiuvare la pulizia con una spazzola che aiuterà a rimuovere i residui più tenaci dalla superficie dello scambiatore.
8. Dopo la pulizia, risciacquare la superficie usando acqua pulita per rimuovere e neutralizzare eventuali residui di pulitore.
9. Assicurarsi che le superfici siano il più asciutte possibile prima di riassembleare la camera di combustione.
10. Smaltire tutti i residui chimici o sporchi di prodotto secondo le normative vigenti.

Proprietà fisiche

Aspetto: Liquido limpido, giallo chiaro

pH (25°C): 0.89

Peso specifico a 25°C: 1.142

Informazioni sulla sicurezza

La scheda di sicurezza completa è disponibile su richiesta.



Descrizione	Pulitore lato fumi per scambiatori di calore Soluzione acquosa di acidi e tensioattivi.
Contenuti	Acido fosforico; acido metansolfonico. Acido fosforico <5%. Tensioattivi non ionici <5%. Tensioattivi anfoteri < 5%.
Rischi per la salute	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Manipolazione	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso.
Conservazione	Conservare sotto chiave.
Smaltimento	Smaltire il prodotto e recipiente in conformità con le disposizioni locali e nazionali.
Misure di primo soccorso	Ingestione: Sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Contatto con la pelle/capelli: Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavare con acqua/fare una doccia. Richiedere immediatamente assistenza medica. Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua per diversi minuti, con cautela. Rimuovere le eventuali lenti a contatto, purché sia agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Sentinel Performance Solutions Ltd.

IT Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia. Tel. 800 979 134

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, France. Tél +33 (0) 1 64 15 22 40

Sentinel è un marchio di Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

